



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5

тел: (3012) 37-32-50, e-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 3,

Тел/факс: (3012) 21-32-20, E-mail: ondpr_uu@list.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 59 / 1 / 41

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №139 «Чебурашка» г. Улан-Удэ общеразвивающего вида», зарегистрированному по адресу: 670002 Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 20 (ИНН 0326004314, ОГРН 1020300976343)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение Распоряжения главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору Волкова С.П. № 59 от «15» марта 2021 г., ст.ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «09»ч.«00» мин. до «10» ч. «00» мин. «19» марта 2021 года, с «14»ч.«00» мин. до «15» ч. «00» мин. « 29 » марта 2021 года, с «10»ч.«00» мин. до «12» ч. «00» мин. « 14 » апреля 2021 года с «14»ч.«00» мин. до «15» ч. «00» мин. « 15 » апреля 2021 года проведена плановая, выездная проверка заместителем главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору подполковником внутренней службы Столяровой Анастасией Геннадьевной, государственным инспектором г. Улан-Удэ по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Казаковцевым Максимом Денисовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Здания, помещений, территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №139 «Чебурашка» г. Улан-Удэ общеразвивающего вида», расположенных по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 20

(Ф.И.О.инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад №139 «Чебурашка» г. Улан-Удэ общеразвивающего вида» Беловой Галиной Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требова-	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
1.	Не соответствует требованиям ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек, (группа №1 — 0,9м, №2-0,87м, №3-0,8м, №4-0,76м, №5-0,74м, №6-0,68м) и музыкального зала, так при нахождении более 15 человек ширина выхода должна быть 1,20м.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора

г. Улан-Удэ по пожарному надзору Столярова А.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» апреля 2021 г.

Государственный инспектор г. Улан-Удэ

по пожарному надзору Казаковцев М.Д.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«15» апреля 2021 г.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по РБ – (3012) 39-99-99



Заведующий МБДОУ «Детский сад №139 «Чебурашка»

г. Улан-Удэ общеразвивающего вида» Белова Г.И.

(должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575775

Владелец Белова Галина Ивановна

Действителен с 25.05.2021 по 25.05.2022